


消防許第711号

平成19年8月10日

ヤマトプロテック株式会社

代表取締役社長 乾 雅俊 殿

総務大臣  
菅 義偉



### 型式承認について

平成19年8月7日付けで申請のあった消防用機械器具等の型式については、  
消防法（昭和23年法律第186号）第21条の4第2項の規定に基づき、下  
記のとおり承認する。

記

種別 流水検知装置

型式 湿式K50・60、自動警報弁型125(10K、縦)

型式番号 流第19～6号