


品 番	部 品 名	個 数	品 番	部 品 名	個 数
1	格 納 箱	1	8	ノ ズ ル	1
2	ホ ー ス 架	1	9	A G 型 開 放 器	1
3	二酸化炭素貯蔵容器	2	10	AGL型バース式開放器	1
4	集 合 管	1	11	リ リ ー フ 弁	1
5	配管用安全装置	1	12	説 明 板	1
6	ホ ー ス	1	13	ベース台(オプション)	1
7	ノズル開閉弁	1	14	表 示 灯	1



・ (財) 日本消防設備安全センター認定品

・ 型式認定番号 C-010号

・ 放 射 量 64kg/min

・ 放 射 時 間 約65秒

・ 放 射 距 離 約2~5m

・ 塗装色

ホース架:アイボリー (マンセル値2.5Y 9/1)

容 器:緑色 (マンセル値 2.5G 3/5)

格納箱:アイボリー (マンセル値2.5Y 9/1)

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
C-01903D	野瀬	平井	谷澤	2004.02	移動式不活性ガス消火設備 (二酸化炭素)
整理No.	アマトプロテック株式会社			YCC-90B型 (格納箱付)	