


品番	部 品 名	材 質	個数	備 考
1	チャンパー本体	SGP	1	
2	ノズル	CAC406	1	
3	空気吸入口	STPG	1	
4	金網	SUS304	1	
5	入口フランジ	SS400	1	
6	出口フランジ	SS400	1	
7	封板	ガラス	1	
8	封板パッキン	NBR	1	
9	天蓋固定ボルト	SUS304	12	M16



仕 様	
1. 耐圧試験圧力 (水圧)	1.03MPa
2. 気密圧力	0.02MPa
3. 塗 装	
内 面:	エポキシ変性メラミン樹脂焼付仕上
外 面:	アミノアルキド樹脂焼付仕上

・貯蔵タンクの内容物によっては“封板パッキン”及び“天蓋パッキン”の材質変更がありますので御確認下さい。

型 式	フランジ 型 式	入口フランジ		出口フランジ		質 量 (kg)	
		SIZE	n	h	SIZE		n'
YFC-1900E	JIS 10K	150A	8	23	200A	12 23	135
	ANSI#150	6 B		22	8 B	8 22	

図 番	承認	検 図	製 図	年 月	名 称
B-01403A	(藤吉)	(村上)	(田中)	2000. 3.	エアフォームチャンパー
整理 No.	ヤマトフロンテック株式会社			YFC-1900E型	