

# 仕様書/


# 粉末(ABC)消火器3型・FM1000

(適応火災) A火災・B火災・C火災

製造者/ **ヤマトプロテック株式会社**

本社 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

## 構造図



## 仕様

規格・材質	国検・鉄	本体容器容量	1.14L	使用温度範囲	-20°C~+40°C
総質量	約2.16kg	ホース長さ	—	加圧用ガス容器	CO <sub>2</sub> 12.4 g (B12.4)
全高	約34.9cm	ノズル口径	3.0mm	耐圧試験圧力値	1.9 MPa
本体容器外径	8.6cm	放射時間	約12秒(20°C)	使用薬剤	粉末(ABC)
本体容器板厚	1.0mm	放射距離	3~5m(20°C)	薬剤質量	1.0kg
		能力単位	A-1・B-2・C	型式承認番号	消第12~34~1号

## 使用方法



## ご注意

※消防法第17条の3の3に基づき6ヵ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

※1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。

