

性 能 評 定 書

設備機器の種別		消火設備（不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の操作箱）
型 式 記 号		TY3
申 請 者	住 所	東京都港区白金台5丁目17番2号
	名 称	ヤマトプロテック株式会社
	代表者氏名	代表取締役社長 乾 雅俊
性能評定番号		評14-414号
性能評定年月日		平成14年（2002年）03月20日
性能評定有効期限		令和05年（2023年）03月31日
性能評定の内容		標記不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の操作箱は、 評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合において、 二酸化炭素消火設備の安全対策に係る制御盤等の技術基準につ いて（平成4年消防予第22号、消防危第11号）別紙2に掲 げる「二酸化炭素消火設備の操作箱の基準」と同等の性能を有 するものと認められる。

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備
機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能
を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 門 山 泰 明

