



検試技第446号  
平成19年4月5日

大阪府大阪市東成区深江北2-1-10  
ヤマトプロテック株式会社  
代表取締役社長 乾 雅 俊 殿

日本消防検定協会  
理事長 木 挽 孝 紀



型式鑑定の結果について（適合通知）

平成19年2月22日（受付番号JA-167）型式鑑定依頼のあった放火監視機器・放火監視センサーの型式鑑定については、試験の結果、別紙のとおり放火監視センサーを用いた放火監視機器に係る技術上のガイドラインに適合しており、消防用機器等鑑定規程第7条第1項の規定に基づき、下記のとおり承認します。

記

種 別	放火監視機器・放火監視センサー
型 式	紫外線式（DC6V、85mA）
型式番号	鑑放第19～1号