




検警感第 33 号
平成22年 3月 2日

東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目11番6号
ニッタン株式会社
代表取締役社長 北爪 敬治 殿

日本消防検定協会
理事長 小林 輝



型式鑑定の結果について（適合通知）

平成21年10月21日付（受付番号JA-1044）で型式鑑定試験依頼のあった光電式住宅用防災警報器の型式鑑定試験の結果は、別紙のとおり住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令に適合しているものと認められますので、鑑定業務規程第7条第2項の規定に基づき下記のとおり承認します。

記

種 別	光電式住宅用防災警報器
型 式	電池方式、2種（DC3V、300mA）、自動試験機能付
型 式 番 号	鑑住第22～2号
個 別 鑑 定 方 式	工場審査個別鑑定
有 効 期 限 の 終 期 日	平成27年 3月 1日