



検 試 技 第 1 1 4 号
平成 1 8 年 2 月 1 5 日

大阪府大阪市東成区深江北 2 - 1 - 1 0
ヤマトプロテック株式会社
代表取締役社長 乾 雅 俊 殿

日 本 消 防 検 定 協 会
理 事 長 黒 沢 有



型式鑑定の結果について（適合通知）

平成 1 8 年 2 月 1 日付（受付番号 J A - 1 4 1 ）で型式鑑定依頼のあった光電式住宅用防災警報器の型式鑑定の試験の結果は、別紙のとおり住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備の技術上の規格を定める省令に適合しているものと認められますので、住宅用防災機器等に係る鑑定規程第 7 条第 1 項の規定に基づき下記のとおり承認します。

記

種 別	光電式住宅用防災警報器
型 式	電池方式、2 種（D C 9 V、2 0 m A）、自動試験機能付
型式番号	鑑住第 1 8 ～ 1 2 号
有効期限 の終期日	平成 2 3 年 2 月 1 4 日