




検 警 感 第 205 号  
平成 21年 12月 16日

大阪府大阪市東成区深江北2丁目1番10号  
ヤマトプロテック株式会社  
代表取締役 社長 乾 雅俊 殿

日本消防検定協会  
理事長 木挽 孝 紀



型式鑑定の結果について（適合通知）

平成21年9月30日付（受付番号JA-1040）で型式鑑定試験依頼のあった定温式住宅用火災警報器の型式鑑定試験の結果は、別紙のとおり定温式住宅用火災警報器に係る技術ガイドラインに適合しているものと認められますので、鑑定業務規程第7条第2項の規定に基づき下記のとおり承認します。

記

種 別	定温式住宅用火災警報器
型 式	電池方式（DC3V、300mA）、自動試験機能付
型 式 番 号	鑑住第 21～ 45号
個別鑑定方式	立会個別鑑定
有 効 期 限 の 終 期 日	平成 26年 12月 15日