



消 防 許 第 48 号

平 成 17 年 2 月 15 日

ヤマトプロテック株式会社

代表取締役社長 乾 雅 俊 殿

総 務 大 臣  
麻 生 太 郎



型 式 承 認 に つ い て

平成17年2月3日付けで申請のあった消防用機械器具等の型式については、  
消防法（昭和23年法律第186号）第21条の4第2項の規定に基づき、下  
記のとおり承認する。

記

種 別	消防用ホース
型 式	使用圧0.9、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)
型式番号	コ第17～1号