

2020 年 7 月 1 日

お取引先 各位

ヤマトフロテック株式会社

ガス発生器部品の有効期限について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃は、消火器をはじめ弊社製防災設備機器のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

ガス発生器部品の有効期限について下記の通りご報告いたします。

よろしくご理解の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

項 目	年数
ガス発生器の有効期限	4 年

対象製品	シリーズ名
自動消火装置 エイブル	ACO、YAC、AVF、ADC、AHF、YAFM
厨房用自動消火装置 エスピオ	ES
セルフガソリンスタンド用泡消火設備	YGS

ガス発生器は、設置後 4 年毎に必ずお取替えてください。有効期限を過ぎますと機能維持ができず、緊急時に正常な消火活動ができません。安全のために、必ずお守りください。

また外観・機能点検（6 ヶ月点検）、総合点検（1 年点検）は、消防設備士等の有資格者の点検を必ずお受けください。

なお、弊社の対象製品には、右記のシールを本体前面に貼付しております。

ガス発生器 有効期限

 年  月まで

●設置後4年毎に必ずお取り替えてください。

有効期限を過ぎると機能維持ができず緊急時に正常な消火活動ができません。安全のために、必ずお守りください。

●外観・機能点検（6ヶ月点検）、総合点検（1年点検）は、必ずお受けください。

当社といたしましては、お客様の安全・安心を確保して頂くべく、予防保全の観点から誤放出・不作動等の可能性を未然に防ぐためにも、周知徹底をさせて頂いております。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

以上