

性 能 評 定 書

設備機器の種別		消火設備（ダクト用簡易自動消火装置）
型 式 記 号		ES2-3D
申 請 者	住 所	東京都港区白金台5丁目17番2号
	名 称	ヤマトプロテック株式会社
	代表者氏名	代表取締役社長 大幸 斉
性能評定番号		評23-010号
性能評定年月日		平成23年（2011年）07月27日
性能評定有効期限		令和09年（2027年）03月31日
性能評定の内容		標記ダクト用簡易自動消火装置は、評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合において、フード等用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について（平成5年消防予第331号）別添に掲げる「フード等用簡易自動消火装置の技術基準」に適合するものと認められる。

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 西 藤 公

