

## 性 能 評 定 書

|             |                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設備機器の種別     | 消火設備（フード・ダクト用簡易自動消火装置）                                                                                                           |
| 型 式 記 号     | ES2-3HD                                                                                                                          |
| 申<br>請<br>者 | 住 所 東京都港区白金台5丁目17番2号                                                                                                             |
|             | 名 称 ヤマトプロテック株式会社                                                                                                                 |
|             | 代表者氏名 代表取締役社長 大幸 斉                                                                                                               |
| 性能評定番号      | 評23-011号                                                                                                                         |
| 性能評定年月日     | 平成23年（2011年）08月24日                                                                                                               |
| 性能評定有効期限    | 令和09年（2027年）03月31日                                                                                                               |
| 性能評定の内容     | 標記フード・ダクト用簡易自動消火装置は、評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合においてフード等用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について（平成5年消防予第331号）別添に掲げる「フード等用簡易自動消火装置の技術基準」に適合するものと認められる。 |

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 西 藤 公

