


定 格	
質 量	約60kg (容器含まず)
格納箱材質	SPCC t=1.6mm
格納箱塗装色	日本塗料工業会番号 U22-75B
(標準色)	参考:マンセル値 2.5Y7.5/1

(一財)日本消防設備安全センター認定品
 ◎安全システム型式名: TY3
 ◎型式番号: 制-003号

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
C-02520	(自 認)	(自 認)	(自 認)	2016.8	FM200ユニットB型 外観図
整理No.	ヤマトプロテック株式会社				



品番	名 称	備 考
1	格納箱（本体）	SPCC t=1.6mm
2	格納箱（扉）	SPCC t=1.6mm
3	FM200貯蔵容器	68L（容器弁FE-24B型）
4	フレキシブルチューブ	SUS
5	圧力スイッチ	PS-1型
6	開放器	Z-23型（ガス圧式）

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
C-02521	山本		松本	2014/11/14	FM200ユニットB型
整理No.	アマトフロテック株式会社			内部配置図	