



## 2. セルフサービス・ガソリンスタンド用固定泡消火設備 定期交換部品

セルフサービス・ガソリンスタンド用固定泡消火設備で使用している部品に関して定期的  
に交換が必要な部品の一覧を示します。なお、本定期部品交換情報は、改良のため予告なし  
に変更することがありますので、定期的にご確認して頂けますようお願いいたします。

下記に示す部品は経年変化により劣化するため、交換の目安を参考に定期的に交換してくだ  
さい。 交換の目安は最大値を記載しております。この目安を超えないように交換してくだ  
さい。

固定泡消火設備 YGS-108/108N/198/180/180NP	
部品	推奨交換周期
消火剤貯蔵タンク	8年
開放器	8年
ガス発生器	4年 (YGS-180シリーズ)
圧力調整器	8年
ノズル・キャップ	8年
地区選択弁	8年
制御盤※	8年
連結ホース	8年

※制御盤に搭載されているサービスマンコール灯は、ガス発生器の交換をお知らせするため  
に搭載されております。工場出荷後、約3.5年で自動的に点灯します。サービスマンコー  
ル灯が点灯している場合は、ガス発生器の交換をお願いいたします。

### 【注意】

- (1) 設置環境、使用頻度等により劣化が早まる場合があります。保守点検時に不良を確認  
した場合は、交換の目安以内であっても速やかに交換してください。
- (2) 交換部品は必ず当社が指定する部品を使用してください。また、製品の改造は行わな  
いください。
- (3) 当社は、補修用交換部品を製造終了後、10年間供給出来る様鋭意努力しております。  
しかしながら、技術革新に伴い補修用交換部品に使われている半導体を始め電子部品の部  
品更新サイクルが早く、部品メーカーからの継続的な入手が非常に困難になりつつありま  
す。この様な状況を踏まえ、現時点および今後、修理対応や補修用交換部品の供給が困難  
となる機種に該当する場合も、合わせてシステムの見直しをご検討お願い申し上げます。

以上