




千住スプリンクラー
損保用

消 防 許 第 7 号

平成 5 年 1 月 19 日

ヤマトプロテック株式会社
取締役 乾 良次 殿
社長

自 治 大 臣
村 田 敬 次 郎



型 式 承 認 に つ い て

平成 5 年 1 月 12 日付けで申請のあった消防用機械器具等
の型式については、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の
4 第2項の規定に基づき、下記のとおり承認する。

記

種 別	流水検知装置
型 式	湿式、自動警報弁型 150 (10K 縦)
型式番号	流 第 5 〃 5 号