

APPLICABLE: WOOD, PAPER, TEXTILE, RUBBER, OIL, GAS & ELECTRIC FIRES, etc., (Stored Pressure type)

本 社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151
HEAD OFFICE 17-2, SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN

ご家庭には住宅用消火器を設置してください。
For family use, install home-use fire extinguishers.



規格・材質 RULES・MATERIAL	国検・鉄 NATIONAL INSPECTION・STEEL	本体容器容量 CAPACITY OF BODY	7.72 L	使用温度範囲 SERVICE TEMPERATURE	-30℃～+40℃
総質量 GROSS MASS	約10.40 kg APPROX.10.40 kg	ホース長さ HOSE LENGTH	34 cm	使用圧力範囲 SERVICE PRESSURE	7.0～9.8(×10 ⁻¹ MPa)
全高 WHOLE HEIGHT	約55.8 cm APPROX.55.8 cm	ノズル口径 NOZZLE DIAMETER	7.0 mm	耐圧試験圧力値 TEST PRESSURE	2.0 MPa
本体容器外径 DIAMETER OF BODY	16.27 cm	放射時間 DISCHARGING DURATION	約20秒(20℃) APPROX.20 sec.(20℃)	使用薬剤 AGENT	粉末(ABC) ABC POWDER
本体容器板厚 THICKNESS OF BODY	1.6 mm	放射距離 SHOOTING RANGE	3～7 m(20℃) 3～7 m(20℃)	薬剤質量 AGENT MASS	6.0 kg
柱掛け位置 HANGER POSITION	約34.8 cm APPROX.34.8 cm	能力単位 FIRE RATE(JAPAN)	A-5・B-12・C	型式承認番号 APPROVED NO.	消第23～361～1号

1 安全栓を引き抜く
PULL OUT SAFETY PIN.

2 ホースをはずし
火元に向ける
RELEASE HOSE.
AIM AT BASE OF FIRE.

3 レバーを強くにぎる
SQUEEZE LEVERS.

● 消防法第17条の3の3に基づき6ヵ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

● 1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。

● As per Paragraph 3-3 of Article 17 of the Fire Service Act, be sure to request a qualified fire protection engineer to conduct inspection at least once per six months.

● Do not perform a trial discharge. A fire extinguisher after a trial discharge can no longer be used.

Once used, the fire extinguisher shall be replaced with a new one or be recharged.

2020-11-11

