




品番	部品名	材質	個数	備考	流水検知装置	
1	弁本体	FC200	1		型 式	YAV-40AⅡ
2	端子台ユニット	ABS樹脂	1	10P端子台	型 式 番 号	流第29～8号
3	点検スイッチ	—	1		呼 び 圧 力	10K
4	排水試験弁	C3771B	1	15A 50L/min-0.1MPa	取 付 方 向	縦
5	制御弁ハンドル	SPCC	1		使用圧力範囲	0.15MPa～1.4MPa
6	圧力計	—	2	φ50, 2.5MPa	作 動 水 量	50L/min 以上
7	圧力計元弁	C3771B	2	1/4B	不 作 動 水 量	5L/min 以下
					遅 延 時 間	1.5～16sec
					制 御 弁	40A

最大水量	350L/min
等価管長	5.0m
塗 装 色	赤色 (参考マンセル値 7.5R 4/14)
質 量	9.1 kg



機器正面

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
A-02482A	(自 認)	(自 検)	(藤 塚)	2018. 05	共同住宅用流水検知装置
整理No.	ヤマトプロテック株式会社				YAV-40AⅡ