




No.	名 称	No.	名 称	No.	名 称
1	格 納 箱	11	異 常 表 示 灯	21	直 流 電 源 装 置 (蓄 電 池 設 備)
2	表 示 ・ 制 御 パ ネ ル	12	電 源 表 示 灯	22	非 常 停 止 押 釦
3	ス イ ッ チ 扉	13	ス イ ッ チ 注 意 灯	23	手 動 起 動 押 釦
4	操 作 部 扉	14	ブ ザ ー	24	ド ア ス イ ッ チ
5	火 災 表 示 灯	15	電 圧 計		
6	起 動 表 示 灯	16	復 旧 ス イ ッ チ		
7	放 出 表 示 灯	17	自 己 保 持 停 止 ス イ ッ チ		
8	操 作 箱 扉 開 表 示 灯	18	音 声 警 報 停 止 ス イ ッ チ		
9	弁 開 表 示 灯	19	ブ ザ ー 停 止 ス イ ッ チ		
10	弁 閉 表 示 灯	20	二 酸 化 炭 素 貯 蔵 容 器		

定 格	
使用電源	AC100V
制御回路	DC 24V
質 量	約87kg(容器含まず)
材 質	SPCC t=1.6mm
塗 装 色	日本塗料工業会色番号 U22-75B
(標準色)	(参考)マンセル値

(財)日本消防設備安全センター認定品	
安全システム型式名	TY3
型 式 番 号	制-003号

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
C-02461A	警	村	車	2000.6	CO2ユニット外観図
品名コード	ヤマトプロテック株式会社				TY3-YCUM(手動式・蓄電池設備内蔵)