




- ・ (財)日本消防設備安全センター認定品
- ・ 型式認定番号 C-010号
- ・ 放 射 量 64kg/min
- ・ 放 射 時 間 約65秒
- ・ 放 射 距 離 約2~5m

図番	承認	検図	製図	年月	名称
C-01901B	野瀬	平井	谷澤	2004.02	移動式不活性ガス消火設備（二酸化炭素）
整理No.	アマトプロテック株式会社				YCC-90型（ホース及びノズル等）