



仕 様	
型式番号	認評駐閉第26～2～1号
取付高さ	1.8m～8.0m
取付方向	上向き
使用圧力	0.35MPa～0.80MPa
放射量	36L/min～51.3L/min

K : 19.2

放射パターン



放水量特性P-Q曲線



※特定駐車場用消火設備で使用する場合、下記のとおり。

特定駐車場用消火設備	使用圧力	使用泡消火薬剤
認評駐閉第26～2～1号	0.35～0.80MPa	泡第19～26号

図 番	承認	検図	製図	年 月	名称
B-14020B	渡邊	白浜	白浜	2015.03	散水パターン 放水量特性
整理No.	ヤマトフロンテック株式会社			YFH-C35U-68	