

仕 様		品番	名称	材質	備考
放 出 方 式	水平放出方式	1	格納箱	SECC	t=1.2
配管取出方向	左側面・右側面・背面	2	泡消火薬剤貯蔵容器	SUS304	水成膜泡：7L
総 質 量	約165kg (薬剤は除く)	3	不凍液貯蔵容器	SS400	173L
塗 装	泡消火薬剤貯蔵容器	4	混合器	C3604	
		5	加圧用ガス容器	マンガン鋼	窒素：13.4L
		6	開放器	－	ガス発生器
装 格 納 箱	内面：粉体塗装	7	圧力調整器	－	
	外面：焼付赤色塗装	8	放射区画選択弁	SCS13	電動三方弁 20A
	焼付アイボリー塗装	9	圧力スイッチ	－	
	文字：赤色	10	安全弁	－	
泡放出口までの配管の圧力損失は0.25MPa以内とする。 危険物保安技術協会 (KHK) 確認番号 第 YP-E-02-001～005号 確認型式 YGS-180NP ※ 品番8の放射区画選択弁6ヶ使用時のみ、 品番11の制御盤は注1の位置となります。		11	制御盤	－	
		12	型式試験確認済証	テトロン	
		13	防虫シート	－	格納箱内部

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
PC04562-5	中澤	堀	山本	2010/04	パッケージ型固定泡消火設備 (YGS-180NP)
整理 No.	ヤマトプロテック株式会社			消火ユニット外形図	