



別記様式第 2

パッケージ型固定泡消火設備の試験確認結果通知書

危 業 第 6 1 号
平成 2 2 年 2 月 2 2 日

ヤマトプロテック株式会社
代表取締役社長 乾 雅俊 殿

危険物保安技術協会
理事長 瀧澤 忠徳



平成 2 2 年 1 月 2 0 日付けで申請のあったパッケージ型固定泡消火設備の試験確認を行った結果、当協会の定める試験の基準に適合していると認められるので通知します。

申請者	住 所	大阪府大阪市東成区深江北 2 丁目 1 番 1 0 号
	氏 名	ヤマトプロテック株式会社
名 称 (商品名)		G S ガード
確認	型 式	Y G S - 1 8 0 N P
	番 号	第 Y P - E - 0 2 - 0 0 0 号
	年 月 日	平成 2 2 年 1 月 2 9 日
備考		本型式に属する機種名の一覧を次に示す。 Y G S - 1 8 0 N P - 0 1 Y G S - 1 8 0 N P - 0 2 Y G S - 1 8 0 N P - 0 3 Y G S - 1 8 0 N P - 0 4 Y G S - 1 8 0 N P - 0 5 Y G S - 1 8 0 N P - 0 6 本型式の仕様書を別紙 1 に示す。

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とする。