

〔パッケージ型固定泡消火設備〕仕様書

製造業者名	ヤマトプロテック株式会社	申請型式	YGS-180NP	機種	—
-------	--------------	------	-----------	----	---

項 目		仕 様	
泡消火薬剤 貯蔵容器	容 量	7 L	
	材 質	S U S 3 0 4	
不凍液等 貯蔵容器	容 量	1 7 3 L	
	材 質	S S 4 0 0	
消 火 薬 剤 名		水成膜泡 3 % (- 1 0 ℃ ~ + 3 0 ℃) 消火薬剤 (型式番号：泡 1 9 ~ 2 6 号)	
加 圧 容 器 等		窒素ガス加圧方式 (容量 1 3 . 4 L)	
放 射 圧 力 範 囲		下限：0.25MPa 上限：0.50MPa	
放 射 量 範 囲		下限：11.0L/分 上限18.8L/分	
放 射 分 布 状 況		放射圧力、放射量上下限値の分布図は別図に示す	
発 泡 倍 率 範 囲		下限：2 倍 上限：6 倍	
放射時間の最小値		2 分 3 0 秒	
放 出 口	形 状	開口部楕円形	
	材 質	C 3 6 0 4 B	
選 択 弁	切換方式	電気式	
	最大個数	6 個 (三方弁)	
配 管	材 質	S G P、架橋ポリエチレン管	
	口 径	2 0 A、2 5 A	
電 気 配 線	配線の種類	導体は0.5mm以上 J I S C 3 3 0 7 相当品	
	保護方法	樹脂製ケーブルダクト (格納箱内)	
外 装	材 質	S E C C	
	構造の概要	板厚1.2mm箱形 (タンクはベース固定)	
	固定方法	アンカーボルト M 1 0 × 4 本	
接 地 端 子	材 質	銅合金	
	構 造	M 5 ビス止め	