

消防許第222号


平成25年4月12日

ヤマトプロテック株式会社

代表取締役社長 乾 雅俊 殿

○ 総務大臣

新藤義孝



型式承認について

平成25年4月9日付けで申請のあった消防用機械器具等の型式については、
消防法（昭和23年法律第186号）第21条の4第2項の規定に基づき、下
記のとおり承認する。

記

種別 閉鎖型スプリンクラーヘッド

型式 可溶片型C72、呼称15（標準r2.8、下向き）

型式番号 ス第25～2号