

品番	名 称	個数	材 質	備 考
	本 体	1	CAC406	NPb処理

製 品 名	一般住宅用継手
型式又は略号	YSPJY20A
日本水道協会認証品	認証登録番号：G-752
質 量	0.6Kg
耐水圧試験圧力	1.75MPa
圧力損失 (3/4"⇒3/4")	直管相当長 1m
圧力損失 (3/4"⇒1/2")	直管相当長 1.5m(1/2")

注) 流れ方向はありません。





図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
J-01127				2011.2	一般住宅用継手(スプリンクラー設備)
整理 No.	ヤマトプロテック株式会社				YSPJYL20A