

消防許第 894 号

平成 20 年 7 月 11 日

ヤマトプロテック株式会社

代表取締役社長 乾 雅俊 殿

総務大臣
増田寛也



型式承認について

平成 20 年 7 月 7 日付けで申請のあった消防用機械器具等の型式については、
消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 21 条の 4 第 2 項の規定に基づき、下
記のとおり承認する。

記

種 別	閉鎖型スプリンクラーヘッド
型 式	可溶片型 C72、呼称 15（標準 r2.8、下向き）
型式番号	ス第 20～16 号